



QR-код от 17.10.2022 года
№77220132198603887343



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ
КРАСНОПЕРЕКОПСКУ И КРАСНОПЕРЕКОПСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный надзор в области гражданской обороны

(наименование федерального государственного надзора)

Протокол осмотра

« 01 » ноября 2022 г.

Осмотр начат: 01.11.2022 10:00
(дата) (время)

Осмотр окончен: 01.11.2022 16:00
(дата) (время)

Должностным лицом (должностными лицами): Государственный инспектор города Красноперекоска и Красноперекоского района Республики Крым по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности по городу Красноперекоску и Красноперекоскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Михайлюк В.В.

которое провело осмотр)

на основании статьи 76 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»¹ и на основании решения начальника отделения надзорной деятельности по городу Красноперекоску и Красноперекоскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Будько А.В. от «17» октября 2022 года №4

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

в присутствии гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица:

Директора МБОУ «Почетненский УВК» МО Красноперекоский район Республики Крым Черныш С.Н.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

с участием специалиста, эксперта

Не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

проведен осмотр

сооружения и территории

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, предметов)

Республика Крым, Красноперекопский район, село Почетное,
расположенного(ых) по адресу улица Ленина, 48

В ходе осмотра проводилась(ись):

отсутствуют

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

В результате осмотра установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований гражданской обороны, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по гражданской обороны, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Допускается в защитном сооружении гражданской обороны №121010-91 нарушение герметизации и гидроизоляции помещений.	- пункт 3.2.1 и пункт 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
2.	Отсутствуют при входе в защитное сооружение гражданской обороны №121010-91 защитно-герметические и герметические двери.	- пункт 3.2.1 и пункт 3.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
3.	Допускается в помещениях защитного сооружения гражданской обороны №121010-91 оштукатуривание потолков и стен.	- пункт 3.2.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
4.	Не произведено затирание в помещениях защитного сооружения гражданской обороны №121010-91 поверхности стен цементным раствором и не окрашено масляной краской светлых тонов с матовой поверхностью.	- пункт 3.2.9 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
5.	Содержится в не исправном состоянии и не готово к использованию по назначению инженерно-техническое оборудование защитного сооружения гражданской обороны №121010-91.	- пункт 3.2.1 и пункт 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
6.	Отсутствует в защитном сооружении гражданской обороны №121010-91 аварийная безнапорная емкость для питьевой воды.	- пункт 3.2.21 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
7.	Отсутствуют в защитном сооружении гражданской обороны №121010-91 аварийный резервуары для сбора фекалий.	- пункт 3.2.23 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583

8.	Отсутствует в защитном сооружении гражданской обороны №121010-91 напорная емкость аварийного запаса питьевой воды в котором должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток.	- пункт 3.2.20 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
9.	Отсутствуют нары для размещения укрываемых в защитном сооружении гражданской обороны №121010-91.	- пункт 6.4.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583
10.	<p>Не соответствует требованиям правил эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны №121010-91 окраска элементов инженерных систем.</p> <p>Элементы инженерных систем внутри ЗС ГО должны быть окрашены в разные цвета:</p> <p>в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздухопроводы внутри помещений для укрываемых;</p> <p>в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горюче-смазочных материалов для ДЭС;</p> <p>в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения;</p> <p>в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод;</p> <p>в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды;</p> <p>в коричневый - трубы системы отопления;</p> <p>в серый - ЗГД, ГД, ставни, ворота, КИ-Ды.</p>	- пункт 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 года №583

К протоколу осмотра прилагается(ются):

отсутствуют

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы)

Особые отметки:

отсутствуют

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участствующими) при осмотре:

отсутствуют

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

(подпись)



(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЧЕТНЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЗАГАЛНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД «ПОЧЕТНЕНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» МУНИЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛІКИ КРИМ	БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ БЮДЖЕТ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕ «ПОЧЕТНОЕ ОКЪУВ-ТЕРБИЕВИЙ КОМПЛЕКСИ» БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ ТАСИЛИ КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТ
---	---

вул. Леніна,48, с. Почетне,
Красноперекоський район,
Республіки Крим, 296020
тел.+7 (36565)98241,
<https://schpoch.educrimea.ru/>
e-mail: pochetnenskij_uvk@krpero.rk.gov.ru

ул. Ленина,48, с. Почетное,
Красноперекосский район,
Республики Крым, 296020
тел.+7 (36565)98241,
<https://schpoch.educrimea.ru/>
e-mail: pochetnenskij_uvk@krpero.rk.gov.ru

Ленна 48, с. Почётное кою,
Красноперекоск районы,
Къырым Джумхуриети, 296020
тел.+7 (36565)98241,
<https://schpoch.educrimea.ru/>
e-mail: pochetnenskij_uvk@krpero.rk.gov.ru

Исх. 02-18/339 от 27.10.2022 г.

Начальнику управления
образования и молодежи
администрации Красноперекосского
района Республики Крым
Братусиной Е.В.


Служебная записка

Администрация МБОУ Почетненский УВК просит о выделении финансовых средств для обеспечения выполнения требований Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 противорадиационное укрытие (ПРУ) МБОУ Почетненский УВК.

Копия коммерческого предложения прилагается.

Директор



 С.Н.Черныш

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования и молодежи
администрации Красноперекосского района Республики Крым
_____ Е.В. Братусина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049267

Владелец Масляк Светлана Ивановна

Действителен с 22.09.2023 по 21.09.2024